

ООО “ФОРТПОЖСИСТЕМА”



ПБ 04

**ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ
ПЕРЕНОСНОЙ ЗАКАЧНОГО ТИПА**

ОП - 1(3)-АВСЕ, ОП - 2(3)-АВСЕ,

ОП - 3(3)-АВСЕ, ОП - 4(3)-АВСЕ,

ОП - 5(3)-АВСЕ, ОП - 8(3)-АВСЕ

ТУ 4854-001-20735958-2014

Паспорт и руководство по эксплуатации ПС.

4854-001-20735958-2014

1. Назначение

1.1. Огнетушители порошковые переносные закачного типа ОП - 1(з), ОП - 2(з), ОП - 3(з), ОП - 4(з), ОП - 5(з), ОП - 8(з) предназначены для тушения тлеющих материалов, горючих жидкостей, газов и электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В в административных и жилых зданиях, на промышленных предприятиях, складах хранения различных материалов, а также на транспортных средствах.

1.2. Огнетушители не предназначены для тушения загораний материалов, горение которых происходит без доступа воздуха (алюминий, магний, их сплавы, натрий, калий).

1.3. Огнетушители выпускаются в климатическом исполнении У, категория 2 по ГОСТ 15150.

1.4. Диапазон температур эксплуатации огнетушителей составляет от минус 40°С до плюс 50°С при относительной влажности воздуха до 95%.

2. Основные технические параметры и характеристики

Наименование показателей	ОП-1(з)- АВСЕ	ОП-2(з)- АВСЕ	ОП-3(з)- АВСЕ	ОП-4(з)- АВСЕ	ОП-5(з)- АВСЕ	ОП-8(з)- АВСЕ
1. Вместимость корпуса, л. не менее	1,4±0,1	2,5±0,12	3,75±0,18	5±0,25	6,25±0,3	10,0±0,5
2, Масса заряда ОТВ, кг	1±0,10	2,0±0,10	3±0,15	4±0,20	5±0,25	8±0,40
3. Рабочее давление МПа	1,6					
4. Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	6	6	8	10	10	15
5. Длина струи ОТВ, м, не менее	2	2	2	3	3	4
6. Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара	0,5 А/13В	0.7А/21 В	1Л/34В	2А/55В	2А/70В	4А/144В
7. Остаток ОТВ после срабатывания огнетушителя, %, не более	15					
8. Масса заряженного огнетушителя, кг, не более	2,3	3,7	5,1	6,3	7,7	12,1
9. Габаритные размеры -высота баллона, мм, не более -диаметр	252 110	263 110	285 130	375 130	470 130	470 164
10. Назначенный срок службы огнетушителя, лет	10					

В качестве огнетушащего вещества для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок под напряжением используются следующие типы порошков:

Вексон ABC-25 V	Вексон ABC-50	Волгалит ABC-25	Волгалит ABC-50
--------------------	---------------	-----------------	-----------------

Допускается применение других порошковых составов, не уступающих по своим параметрам приведенным маркам и сертифицированных на территории Российской Федерации.

3. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- Заряженный огнетушитель - 1 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации - 1 экз.
- Настенный кронштейн для крепления - 1 шт.
(поставляется по заказу потребителя за отдельную плату)

4. Указания по эксплуатации и безопасности

- 4.1. Правила приведения огнетушителя в действие указаны на этикетке огнетушителя.
- 4.2. Транспортировка и хранение заряженных огнетушителей допускается только в вертикальном положении.
- 4.3. Проверку давления рабочего газа в корпусе огнетушителя производить визуально по индикатору. Стрелка индикатора не должна располагаться в красном секторе.
- 4.4. Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специализированных организациях по техническому обслуживанию огнетушителей.
- 4.5. Огнетушители должны подвергаться переосвидетельствованию один раз в пять лет. Состояние огнетушащего порошка проверяется один раз в пять лет.
- 4.6. Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителей, должны изучить настоящее руководство по эксплуатации и паспорт, а также инструктивные данные, нанесенные на корпус огнетушителей и соблюдать их требования.

Не допускается:

- **хранение огнетушителей вблизи нагревательных приборов, где температура может быть выше 50°C;**
 - **попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и воздействие агрессивных сред;**
 - **нанесение ударов по корпусу заряженных огнетушителей.**
- 4.7. Лица, проводящие работы с огнетушащими порошками, должны быть обеспечены спецодеждой, защитными очками и устройством для защиты органов дыхания.

После работы с порошком следует вымыть руки с мылом.

Не допускается при тушении пожара направлять струю порошка в сторону людей.

5. Свидетельство о приемке

Настоящий порошковый огнетушитель ОП - 1(з), ОП - 2(з), ОП - 3(з), ОП - 4(з), ОП - 5(з), ОП - 8(з) соответствует техническим условиям ТУ 4854-001-20735958-2014 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Отметка ОТК предприятия _____

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам, приведенным в таблице, при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2. Завод-изготовитель не несет ответственность в случаях:
- не соблюдение владельцами правил эксплуатации;
 - небрежного хранения и транспортирования владельцами или торгующими организациями;
 - утери руководства по эксплуатации - паспорта;
 - отсутствие в разделе "Свидетельство о приемке и продаже" отметки магазина продажи;
 - отсутствие пломбы завода-пусковом устройстве огнетушителя;
 - перезарядки огнетушителя в течении гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации огнетушителя - 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию (но не более 18 месяцев со дня изготовления) или до первого его срабатывания, если оно произошло ранее.

249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, 9А.

Тел.: +7 (48431) 5-40-23, 8-906-074-46-44
www.fortpoj.ru